OMRON Automatisation industrielle



E2NC-EM07M

Tête de capteur non blindée, vis M18, distance 7 mm, précision de répétition 5 µm (pour utilisation avec amplificateur E2NC)

Spécifications

Size	M18
Mounting type	Non-flush
Connection method	System connector
Material housing	Brass
Cable specifications	PVC
Cable length	2.6 m
Overall length	46.3 mm
Thread length	25 mm
Repeat accuracy	5 µm

Accessoires

	**E2NC-EA0**	Capteur inductif haute précision, unité de communication
	**E2NC-EA21 2M**	Amplificateur de capteur de proximité inductif de positionnement haute précision, DC, 2 sorties + 1 entrée, NPN, affichage numérique, 2 m précâblé
	**E2NC-EA51 2M**	Amplificateur pour capteur de proximité inductif à positionnement de haute précision, CC, 2 sorties + 1 entrée, PNP, affichage numérique, précâblé 2 m
	**E2NC-EA7**	Amplificateur haute précision capteur inductive, 1 sortie, 1 entrée, DC, NPN, à connecteur
	**E2NC-EA7TW**	Amplificateur haute précision capteur inductive, 2 sorties, DC, NPN, à connecteur
	**E2NC-EA9**	Amplificateur haute précision capteur inductive, 1 sortie, 1 entrée, DC, PNP, à connecteur

	**E2NC-EA9TW**	Amplificateur de capteur de proximité inductif de positionnement de haute précision, DC, 2 sorties, PNP, affichage numérique, connecteurs à économie de fil
	**E3NW-ECT**	Module de communication EtherCAT pour les capteurs intelligents E3NX-FA0 , E3NC-LA0 et E3NC-SA0
	**E3X-CN21**	Connecteur maître pour E3X-DA7/9, câble 2 m
	**E3X-CN21 5M**	Connecteur maître pour E3X-DA7/9, câble 5 m
	E3X-CN21-M1J 0.3M	Connecteur maître pour E3X-DA7/9, câble 0.3 m M12 connecteur
	**E3X-CN22**	Connecteur esclave pour E3X-DA7/9, câble 2 m
	**E3X-CN22 5M**	Connecteur esclave pour E3X-DA7/9, câble 5 m
	**PFP-M**	SOCLE ACCESS REL

Téléchargements

Bibliothèque CAO



E2NC

Datasheet

EN PDF 7,56 Mo



E2NC-E

Feuille d'instruction


EN PDF 2,09 Mo



E2NC-EA

Feuille d'instruction

EN PDF 14,9 Mo



E2NC-EA0

Feuille d'instruction

EN PDF 10,2 Mo



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 21 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.